

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-CN.PA01.B.03578/21



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭЙС ФЛООР» (ООО "ЭЙС ФЛООР"). Место нахождения: Г. МОСКВА. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 125124, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БЕГОВОЙ, УЛИЦА 1-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ, д. 24, оф. 18. ОГРН: 1217700307274. ИНН: 7714473510. Телефон: 8 (495) 789-77-30, адрес электронной почты: acefloor@yandex.ru.

Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № 01082021 от 01.08.2021 г.

В ЛИЦЕ Генерального директора Сафронова Дмитрия Геннадьевича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное на основе поливинилхлорида и карбоната кальция (спс ламинат), толщиной от 6 мм $\pm 0,5$ мм (включительно), плотностью 1 590 кг/м³ (+2,0%), защитный слой до 0,5 мм (включительно), торговая марка ACEFLOOR, коллекция ACE HOME COLLECTION.

Изготовитель: CHANGZHOU ARKWRIGHT DECORATIVE MATERIALS CO.

Адрес юридического лица: ADD: NO. 4 EAST HENGLUO ROAD. HENGLIN TOWN. CHANGZHOU CITY. JIANGSU. CHINA.

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО СИГНАЛАМ ГЛОНАСС ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ: 31.674593, 120.104855. Серийный выпуск.

Код ОКПД2:

22.23.15

Код ТН ВЭД ЕАЭС:

3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5.

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:

Протокол испытаний № 8593/РД от 21.12.2021 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Протокол испытаний № 1200/ТР от 22.12.2021 г. Испытательного центра пожарной безопасности Автономной некоммерческой организации "Сертификационный центр "Пожарные Подмосковья", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа легковоспламеняемые (В3); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2); группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1).

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 29.12.2021 по 28.12.2024

(со дня регистрации декларации
о соответствии в едином реестре деклараций о соответствии)



(подпись)

Сафронов Дмитрий Геннадьевич
Фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.